

- ❖ Kompatibilní s MODBUS-RTU RS485
- ❖ Autonomní funkce relé
- ❖ 1x programovatelné relé
- ❖ 1x vstup pro připojení detekčního kabelu / senzoru
- ❖ 1x výstup +5VDC / 300mA
- ❖ 1x vstup napájení 10-30VAC, 10-60VDC
- ❖ Provozní teplota od -40°C do +70°C
- ❖ Provozní teplota součástek od -40°C do +85°C

Vyhodnocovací
Jednotka

Detekční senzor



Detekční kabel (max. 75m)




OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	POZNÁMKA
IPSEN-H2O-MOD	5-204-282	10-60VDC/10-30VAC
Příslušenství		
MSC-750	5-204-283	Detekční kabel 7,5m
H2O-KIT	5-204-281	Terminátor + Připojovací kabel
H2O-PCB-78H	5-204-284	Detekční senzor
Držák na DIN35 a rovný podklad je součástí balení.		

Technické parametry

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poznámka
MODBUS-RTU (RS485)	Počet	1		Max. 30x na sběrnici
	Rychlost	Max. 115.2	kbps	Výchozí nastavení
	Přepětová ochrana	30	A	8/20us
Relé výstup	Typ kontaktu	1x přepínací		
	Max. zatížení	62,5VA / 30W / 1A / 60V		Odporová zátěž
Napájení	Vstup	10 – 60 / 10 – 30	VDC/VAC	
	Příkon	Max. 0.5	W	
	Výstup	5	VDC	Maximálně 300mA
Prostředí	Pracovní teplota	-40...+70	°C	Teplota prostředí
Parametry	Hmotnost	0,11	kg	
Certifikace	Standard CE			
Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.				

Typické zapojení s PLC-IPLOG-GAMA a vizualizací

Detektory H2O se propojují s řídícími jednotkami sběrnici RS485 s protokolem MODBUS-RTU. Na ní může být připojeno až 30 H2O detektorů, IO modulů a dalších čidel podporujících protokol MODBUS-RTU.



Autonomní funkce relé

H2O detektory je možné provozovat autonomně bez nutnosti připojení řídicí jednotky IPLOG-GAMA. K autonomnímu provozu je potřeba nastavit modbus registry podle požadované funkce, při které se má relé výstup aktivovat. Registry je možné nastavit přes řídicí jednotku IPLOG, Metel Switch nebo jakýkoliv RS485-USB převodník.

Popis stavů H2O

Hodnota zaplavení je udávána v %. Pro funkci autonomního relé jsou ve FW zavedeny stavy.

Sucho: Stav, kdy je měřená hodnota zaplavení v rozmezí 0 – 10%.


Vlhko: Stav, kdy je měřená hodnota zaplavení v rozmezí 11 – 90%.

Mokro: Stav, kdy je měřená hodnota zaplavení v rozmezí 91 – 100%.

Chyba detekčního kabelu: Nepřipojený nebo poškozený detekční kabel nebo detekční senzor.

Změna stavu: Probíhá změna stavu.


Pro každý tento stav nebo jejich kombinaci může být aktivován automaticky relé výstup.



Zapojení s detekčními kabely MSC-750

Do svorek A+ a B- připojte komunikační sběrnici RS485 s protokolem MODBUS-RTU. +Vbus svorka je výstup 5VDC/300mA pro napájení příslušenství.


Do této svorkovnice připojte externí zdroj napětí 10-30VAC nebo 10-60VDC.



Svorka pro připojení detekčního kabelu nebo detekčního senzoru.


1 - HNĚDÁ 3 - ŽLUTÁ
2 - BÍLÁ 4 - ZELENÁ

Relé výstup ovládaný MODBUS-RTU protokolem z PLC IPLOG-GAMA



* V sérii může být zapojeno až 10 detekčních kabelů.

Zapojení s detekčním senzorem H2O-PCB-78H



* Součástí senzoru je 2m připojovací kabel, 100Ω terminační rezistory a svorkovnice.

Výchozí nastavení komunikace


ID zařízení: 1 | Rychlost: 115 200 | Parita: žádná | Datové bity: 8 | Stop bit: 1

Modbus registry

	Předmět		Typ	R/W	Hodnota	Offset
Zařízení	FW verze hlavní		u16	R		1010
	FW verze vedlejší		u16	R		1011
	FW verze - revize		u32	R		1012–13
	Restart		u16	RW	55203 = Reboot	1201
	Napětí na desce		u16	R	105 = 10,5V	1311
Nastavení sběrnice	Přenosová rychlost		u16	RW	192 = 19.2 kbps 1152 = 115.2 kbps	2110
	Databity		u16	RW	8 = 8b, 9 = 9b	2111
	Parita		u16	RW	78 = None 69 = Even 79 = Odd	2112
	Stopbity		u16	RW	10=1, 20=2, 15=1,5	2113
	MODBUS adresa		u16	RW	1 - 247	2120
	Předmět	Kanál	Typ	R/W	Hodnota	Offset
Měření a Stav	Měření zaplavení	AI#01	u16	R	0 = 0%, 100 = 100%	5001
	Sucho	DI#01	bit	R	1 = Sucho	3001
	Vlhko	DI#02	bit	R	1 = Vlhko	3002
	Mokro	DI#03	bit	R	1 = Mokro	3003
	Chyba detekčního kabelu	DI#04	bit	R	1 = Chyba kabelu	3004
	Změna stavu	DI#05	bit	R	1 = Změna	3005
	Nutná kalibrace	DI#06	bit	R	1 = Nutná kalibrace	3006
	Kalibrace	DI#07	bit	R	1 = Kalibrace	3007
Relé výstup	Relé výstup 1	DO#01	bit	RW	0 = neakt. , 1 = akt.	4001
Výstupní relé	Výstupní funkce relé		u16	RW	1 = Stav 10 = Autonomní	4201
Výstupní režim	Stav autonomního režimu		u16	RW	0 = Neaktivní 1 = Aktivní	4301
Vzor aktivující autonomní relé výstup	Sucho		u16	RW	1 = Sucho	4401
	Vlhko		u16	RW	2 = Vlhko	
	Mokro		u16	RW	4 = Mokro	
	Chyba detekčního kabelu		u16	RW	8 = Chyba kabelu	
	Změna stavu		u16	RW	16 = Změna	

📖 Pro autonomní funkci relé je nutné do registru 4201 zapsat hodnotu 10. Poté zapsat do registru 4301 hodnotu 1 a tím povolit funkci, při které se má relé spínat. Zároveň tím dojde k „zablokování“ zápisu do registru 4201. Hodnoty v registru 4401 lze kombinovat součtem. Například pokud požadujete, aby se relé seplo při mokru (4) nebo při poruše kabelu (8), zapíše se do registru hodnota 12.

Rozměry IPSEN-H2O-MOD



REV: 201406 - začátek výroby
201608 - přidán detekční senzor H2O-PCB-78H
201906 - modbus modifikace
202007 - autonomní funkce relé